

De: Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 15:19
Para: Informática | Prefeitura Itajobi
Assunto: Fwd: Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021

Boa tarde. Encaminho esclarecimento do Pregão nº 046/2021 para ser disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Itajobi.

Kelli

[Prefeitura do Município de Itajobi - SP](#)

Setor de Licitação

(17) 3546-9000

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021

Data:15/10/2021 14:50

De:daei@itajobi.sp.gov.br

Para::Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Boa tarde quanto ao item em questão segue descrições.

**Hidrômetro 3/4" 115 mm 1,5 m³/h
Vazão Máxima de 3.0 m³/h com base
e Conexões latão acompanhadas das
guarnições de borracha.**

Atenciosamente;



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJOBI.

Rua Custodio Ribeiro nº 407- Centro- Itajobi - SP.

CEP 15840-000- Fone - (17) 3546 2791

João Sergio Carniel.

Diretor

Em 15/10/2021 13:31, Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto::SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021

Data:15/10/2021 11:04

De:<licitacao@renovamedicao.com.br>

Para:<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Cc:"Licitacao1" <licitacao1@renovamedicao.com.br>

Bom dia, prezados.

A empresa Renova Medição Ltda, inscrita no CNPJ 28.470.827/0001-88, com interesse em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021, vem por meio deste solicitar o esclarecimento técnico referente ao item 49 – Hidrômetro.

Há uma divergência nas informações referente a vazão máxima. É descrito "HIDROMETRO 15 M³/HORA COM TUBETES E GUARNIÇÕES 3/4".

Entendemos que o termo "15m³/h" tenha sido inserido erroneamente e que trata-se de fato de um medidor com Vazão Máxima de 1,5m³/h e Diâmetro Nominal 3/4. Está correto o nosso entendimento?

Solicitamos ainda que confirme se o material dos TUBETES E GUARNIÇÕES pode ser em policarbonato (plástico).

Ficamos no aguardo do retorno para que possamos elaborar a proposta de preços.

Desde já agradeço!

Atenciosamente,



Liliane Durães
LICITAÇÃO

☎ (38) 9 9723 5934

☎ (38) 3251 3677 | (38) 3251 3930

✉ licitacao@renovamedicao.com.br

📍 Conheça nossa loja! loja.renovamedicao.com.br



Av. Empresarial Juscelino Kubstcheck de Oliveira, 364 - Bairro Maria Rosa - Bocaciúva/MG - 39390-000

Empresa do  grupo **saga**